

Deklaracja zgodności

Nr Deklaracji DZ0062/2024

Producent wyrobów CBM Technology Sp. z o.o.
Adres ul. Kasztanowa 2, 64-320 Niepruszewo
Upoważniony przedstawiciel RST Sp. z o.o.
ul. Generała Władysława Andersa 40a
15-113 Białystok

Przedmiot deklaracji:

**Uziom pionowy stalowy pomiedziowany z gwintem,
z grubością powłoki 0,250 mm Cu**

Nr katalogowy	Gwint – typ (cale)	Średnica uziomu (mm)	Długość uziomu (m)
C1000111	5/8 UNC	14,2	1,2
C1000112	5/8 UNC	14,2	1,5
C1000114	5/8 UNC	14,2	2,4
C1000115	5/8 UNC	14,2	3,0
C1000121	3/4 UNC	17,2	1,2
C1000122	3/4 UNC	17,2	1,5
C1000124	3/4 UNC	17,2	2,4
C1000125	3/4 UNC	17,2	3,0

Opisane powyżej wyroby są zgodne z:

PN-EN 62561-2:2018

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów

CBM Technology Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 2, 64-320 Niepruszewo
tel. +48/61 650 30 40
NIP: 9721240667; REGON: 302200870
e-mail: office@cbm-technology.eu
www.cbm-technology.eu
www.dobreuziomy.pl

CBM Technology Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 2, 64-320 Niepruszewo, Polska
tel. +48/61 650 30 40
e-mail: office@cbm-technology.eu; www.cbm-technology.eu

Robert Marciniak

Dyrektor

NIP: 9721240667, REGON: 302200870